



**brennenstuhl®**



# SICHERHEITSINFORMATIONEN

## SAFETY INFORMATION

---

<b>DE</b> Sicherheitsinformationen	<b>HU</b> Biztonsági információk	<b>LT</b> Saugos informacija
<b>EN</b> Safety information	<b>RU</b> Информация о безопасности	<b>LV</b> Drošības informācija
<b>FR</b> Informations sur la sécurité	<b>TR</b> Güvenlik bilgileri	<b>HR</b> Sigurnosne informacije
<b>NL</b> Veiligheidsinformatie	<b>FI</b> Turvallisuustiedot	<b>RO</b> Informații privind siguranța
<b>IT</b> Informazioni sulla sicurezza	<b>GR</b> Πληροφορίες για την ασφάλεια	<b>BG</b> Информация за безопасност
<b>SE</b> Säkerhetsinformation	<b>PT</b> Informação de segurança	<b>DK</b> Oplysninger om sikkerhed
<b>ES</b> Información de seguridad	<b>EE</b> Ohutusalaane teave	<b>NO</b> Sikkerhetsinformasjon
<b>PL</b> Informacje dotyczące bezpieczeństwa	<b>SK</b> Bezpečnostné informácie	<b>UA</b> Інформація з техніки безпеки
<b>CZ</b> Bezpečnostní informace	<b>SI</b> Varnostne informacije	<b>AR</b> معلومات السلامة

---

[WWW.BRENNENSTUHL.COM](http://WWW.BRENNENSTUHL.COM)

29/10/2025

120mm

0534454/4525

**PB PL 2015 DE**  
**Art.-Nr.: 9837570010**  
IP54  
MAX 3680W / 16A / 230V~

**Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG**  
**Seestrasse 1-3 · D-72074 Tübingen**  
H. Brennenstuhl S.A.S.  
4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim  
lectra technik ag · Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar  
service@brennenstuhl.com



16mm



0453169/3025





**Nicht hintereinander  
stecken!**

**Spannungsfrei nur bei  
gezogenem Stecker!**

**Nicht abgedeckt betreiben!**

**Spritzwassergeschützt!**

**Keine Steckergeräte  
einstecken!**


Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG  
 Seestr. 1-3 · D-72074 Tübingen  
 H. Brennenstuhl S.A.S.  
 4 rue de Bruxelles · F-67170 Bemolsheim  
 lectra technik ag  
 Bieglstr. 13 · CH-6340 Baar

In Rielito  
 CARTA - C/PAP 81  
 RACCOLTA DIFFERENZIATA  
 SEGU I LE REGOLE DEL TUO COMUNE  
 VALIDO SOLO IN ITALIA  
 VALID ONLY IN ITALY



service.brennenstuhl.com  
 service@brennenstuhl.com

www.brennenstuhl.com



PB PL 2015 DE  
 Art.-Nr.: 9837570010



4 007123 687893

K2  
 CE  
 MAX 3680W / 16A / 230V~

033466625 - Made in China



- ☑ 2 Klappbare Metall-Aufhängehaken
- ☑ 2 hinged metal suspension hooks
- ☑ 2 scharnierende metalen ophanghaken
- ☑ 2 gångjärmsförsedda upphängningskrokar i metall



- ☑ Komfortable Bereitschaftsanzeige
- ☑ Comfortable ready-to-use indicator
- ☑ Handige aan/uit-indicator
- ☑ Bekväm beredskapsindikation

brennenstuhl®

PROFESSIONAL

PB PL 2015 DE  
 Powerblock

ENGINEERED IN GERMANY

5 JAHRE YEARS

HERSTELLER GARANTIE  
 MANUFACTURERS GUARANTEE



- ☑ 4 Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln
- ☑ 4 outlets with self-closing covers
- ☑ 4 stopcontacten met zelfsluitende deksels
- ☑ 4 uttag med självstängande lock

**Gültig nur für Deutschland! Valid for Germany only! Valable uniquement en Allemagne!**

**Informationen zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz 3 – ElektroG3**

**Bedeutung des durchgestrichenen Mülltonnen-Symbols**

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer von unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen, d.h. Altgeräte sind getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Nicht vom Altgerät umschlossene Akkubatterien oder Akkumulatoren sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entfernt werden können, müssen vorher zerstörungsfrei entnommen und getrennt entsorgt werden. Ein Balken unter der Mülltonne bedeutet, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht wurde.

**Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten**

Besitzer von Altgeräten können diese aufgrund der Pflicht zur unentgeltlichen Rücknahme bei Verkäufern abgeben. Dies sind im Einzelnen:

- Größere Elektrofachmärkte (also Elektro-Fachgeschäfte, mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 m<sup>2</sup>).
- Lebensmitteläden mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m<sup>2</sup>, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.
- Diese Händler müssen beim Verkauf eines neuen Elektrogeräts ein Altgerät der gleichen Art kostenfrei zurücknehmen (1:1-Rücknahme); dies gilt auch für Lieferungen nach Hause.
- Diese Händler müssen bis zu drei kleine Altgeräte (keine äußere Abmessung größer als 25 cm) kostenfrei im Verkaufsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe zurücknehmen, ohne dass dies an einen Neukauf geknüpft werden darf (0:1-Rücknahme).
- Rücknahmepflichten gelten auch für den Versandhandel, wobei die Pflicht zur 1:1-Rücknahme im privaten Haushalt nur für Großgeräte (eine Kantenlänge > 50cm) gilt; für die 1:1-Rücknahme von Lampen, Klein-geräten und kleinen ITK-Geräten sowie die 0:1-Rücknahme müssen Versandhändler Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum Endverbraucher bereitstellen. Besitzer von Altgeräten können diese auch im Rahmen der durch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung sichergestellt ist.


**Personenbezogene Daten**

Alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikgeräten werden darauf hingewiesen, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.

**Informationen in Bezug auf die Erfüllung der quantitativen Zielvorgaben nach § 10 Absatz 3 und § 2Z Absatz 1 ElektroG**  
Entsprechende Informationen finden Sie beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) unter:  
<https://www.bmu.de/themen/wasser-ressourcen-abfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikgeraete>

**WEEE-Registrierungsnummer**

Unter der Registrierungsnummer DE 82437993 sind wir bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register, Nordostpark 72, 90411 Nürnberg, als Hersteller von Elektro- und/oder Elektronikgeräten registriert.  
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG - Seestraße 1-3  
D-72074 Tübingen  
[www.brennenstuhl.com](http://www.brennenstuhl.com)



**brennenstuhl®**

# Powerblock

PB PL 2015 DE · PB PL 2015 FR

## DE Bedienungsanleitung

## EN Operating instructions


## FR Mode d'emploi

## NL Gebruikshandleiding

## IT Istruzioni per l'uso

## SE Bruksanvisning

## PL Instrukcja obsługi



Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG  
Seestr. 1-3 · D-72074 Tübingen  
H. Brennenstuhl S.A.S.  
4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim  
lectra technik ag  
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar  
service.brennenstuhl.com  
www.brennenstuhl.com

## DE Bedienungsanleitung Powerblock

PB PL 2015 DE / PB PL 2015 FR



**Hinweis!**  
Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!\*)

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie:  
– Ihr eigenes Leben;  
– das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.


Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z.B. durch Brand.  
Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.  
Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

- \*) **Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation**  
Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:  
– die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken  
– Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung  
– Auswertung der Messergebnisse  
– Auswahl des Elektro-Installationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen  
– IP-Schutzarten  
– Einbau des Elektroinstallationsmaterials  
– Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System) und die darauffolgenden Anschlussbedingungen (Klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.).

### Anschlusshinweis für 4-fach Steckdosen Powerblock 230 V – 16 A

Geeignet zum Anschluss folgender Leitungstypen:  
• H07RN-F3G1,5  
• H07RN-F3G2,5

Der **Powerblock** ist von einem autorisierten Fachmann mit einer dreidadrigen Zuleitung gemäß VDE 0100 anzuschließen. Der Schutzleiter (grün-gelb) muss an der zugeordneten Klemme angeschlossen werden. Diese Klemme ist mit  $\oplus$  gekennzeichnet.



## EN Operating instructions Powerblock

PB PL 2015 DE / PB PL 2015 FR



**Note!**  
Installation only by persons with relevant electrotechnical knowledge and experience!\*)

If the unit is installed improperly, you endanger:  
– your own life;  
– the life of the users of the electric system.


If the unit is installed improperly, there is the risk of serious damage to property, e.g. due to fire.  
You may be personally liable in case of personal injuries or damage to property.  
Contact an electrician!

- \*) **Required technical knowledge for the installation**  
For the installation, particularly the following technical knowledge is required:  
– The "5 safety rules" to be applied: Isolate; secure against reactivation; verify de-energization; ground and short-circuit; cover or fence off adjoining live parts  
– Selection of the suitable tool, the measuring equipment and the personal protective equipment, if applicable  
– Analysis of the measured results  
– Selection of the electric installation material in order to ensure the switch-off conditions  
– IP protection classes  
– Installation of the electric installation material  
– Type of the supply network (TN system, IT system, TT system) and the following connection conditions (typical zeroing, protective grounding, required additional measures, etc.).

### Connection information for 4-fold sockets Power block 230 V – 16 A

Suitable for the connection of the following line types:  
• H07RN-F3G1,5  
• H07RN-F3G2,5

The **power block** is to be connected by an authorized expert by means of a three-wire supply line according to VDE 0100. The protective conductor (green/yellow) must be connected to the assigned terminal. This terminal is marked with  $\oplus$ .



## FR Mode d'emploi Powerblock

PB PL 2015 DE / PB PL 2015 FR



**Information !**  
L'installation ne doit être réalisée que par des personnes disposant des connaissances et de l'expérience requises en matière d'électrotechnique !\*)

Une installation non conforme risque :  
– de mettre votre propre vie en danger ;  
– de mettre en danger la vie de l'utilisateur de l'installation électrique.

Une installation non conforme risque d'entraîner de graves dommages matériels, par exemple : un incendie.  
Votre responsabilité civile peut être engagée en cas de dommages aux personnes et aux biens.


Adressez-vous à une personne habilitée !

- \*) **Connaissances techniques requises pour l'installation**  
Les connaissances techniques suivantes sont indispensables pour l'installation :  
– les "5 règles de sécurité" à respecter : débrancher, sécuriser contre une remise en marche, constater l'absence de tension, relier à la terre et court-circuiter, isoler ou débrancher les appareils ou pièces sous tension à proximité ;  
– sélectionner l'outillage approprié, l'instrument de mesure et le cas échéant l'équipement de protection individuelle ;  
– évaluer les résultats de mesure ;  
– sélectionner le matériel d'installation électrotechnique adéquat afin de sécuriser les conditions de déconnexion ;  
– Indices de protection IP ;  
– Installation du matériel électrotechnique ;  
– type de réseau d'alimentation électrique (système TN, système IT, système TT) et conditions de raccordement respectives (mise au neutre classique, prise de terre, conditions supplémentaires requises, etc.).

### Consignes de branchement pour un bloc à 4 prises de courant Powerblock 230 V – 16 A

convient au raccordement des câbles suivants :  
• H07RN-F3G1,5  
• H07RN-F3G2,5

Le **Powerblock** doit être raccordé par un spécialiste agréé avec une alimentation à trois conducteurs conformément à la directive en vigueur. Le conducteur de protection (vert-jaune) doit être raccordé à la borne appropriée. Cette borne est identifiée par  $\oplus$ .



## Gebruikshandleiding Powerblock

PB PL 2015 DE / PB PL 2015 FR

**Opmerking!**  
Installatie enkel door personen met relevante en elektrotechnische kennis en ervaring!\*)

Door een onjuiste installatie brengt u:

- uw eigen leven in gevaar;
- en het leven van de gebruiker van de elektrische installatie.

Onjuiste installatie kan leiden tot ernstige schade, bv. brand.

Het bedreigde persoonlijke aansprakelijkheid bij persoonlijk letsel en materiele schade.

**Neem contact op met de elektromonteur!**

\*) Vereiste vak kennis voor de installatie

Voor de installatie is vooral volgende vak kennis vereist:

- de "5 veiligheidsvoorschriften" die in acht genomen moeten worden: Ontgrendelen; tegen opnieuw inschakelen beschermen; aarden en kortsluiten; aangrenzende, onder spanning staande delen afdekken en blokkeren
- Keuze van geschikte gereedschappen, meettoestellen en persoonlijke veiligheidsbeschermingsuitrusting
- Evaluatie van de meetresultaten
- Keuze van het elektrische installatiemateriaal om het uitschakelen te garanderen
- IP-beschermingsklassen
- Inbouw van het elektrische installatiemateriaal
- Soort stroomnet (TN-Systeem, IT-Systeem, TT-Systeem) en de daarop volgende aansluitvoorwaarden (klassieke nulstelling, randaarde, vereiste aanvullende maatregelen, etc.).

**Aansluitinstructie voor 4-delig stopcontact Powerblock**


230 V ~ 16 A

Geschikt voor het aansluiten van volgende kabeltypes:

- H07RN-F3G1,5
- H07RN-F3G2,5

De **Powerblock** moet door een geautoriseerde vakman met een drie-aderige kabel volgens VDE 0100 aangesloten worden.

De aardkabel (groen-geel) moet aan de toegewezen klem aangesloten worden. Deze klem is ook gemarkeerd ⊕.



## Istruzioni per l'uso Powerblock

PB PL 2015 DE / PB PL 2015 FR

**Avvertenza!**  
Installazione da eseguirsi solo a cura di persone con adeguate conoscenze ed esperienza in ambito elettrotecnico\*)

Un'installazione non eseguita a regola d'arte mette in pericolo:

- la propria vita;
- la vita degli utenti dell'impianto elettrico.

Con un'installazione non eseguita a regola d'arte si rischiano danni materiali, dovuti p.es. a un incendio.

In caso di danni a persone e a cose può scattare la responsabilità personale.

**Rivolgersi a un elettricista.**

\*) **Conoscenze specialistiche necessarie per l'installazione**

Per l'installazione si richiedono, in particolare, le seguenti conoscenze specialistiche:

- le "5 regole di sicurezza" da applicare: messa fuori di tensione; assicurare contro la riaccensione; accertarsi che non vi sia tensione elettrica; messa a terra e in cortocircuito; coprire o separare tramite una barriera i componenti vicini sotto tensione
- scelta dell'attrezzo idoneo, degli strumenti di misurazione ed eventualmente dei dispositivi di protezione personali
- interpretazione dei risultati di misurazione
- scelta del materiale elettrico di installazione a garanzia delle condizioni di dissattivazione
- classi di protezione IP
- posa del materiale elettrico di installazione
- tipo della rete di alimentazione (sistema TN, sistema IT, sistema TT) e relative condizioni di allacciamento (classica messa a terra del neutro, collegamento a massa, misure supplementari necessarie, ecc.).

**Istruzioni di allacciamento per prese quaduple Powerblock**

230 V ~ 16 A


Idoneo per allacciare i seguenti tipi di cavi:

- H07RN-F3G1,5
- H07RN-F3G2,5

Il **Powerblock** deve essere collegato

da un elettricista specializzato con un cavo a tre fili in conformità con VDE 0100.

Il conduttore di protezione (verde-giallo) deve essere collegato al morsetto correlato. Tale morsetto è contrassegnato con ⊕.



## Bruksanvisning Powerblock

PB PL 2015 DE / PB PL 2015 FR

**Information!**  
Installation får endast utföras av personer med lämpliga elektrotekniska kunskaper och erfarenheter!\*)

Vid felaktig installation riskerar du:

- ditt eget liv;
- livet för den person som använder elsystemet.

Vid materiella eller materiella skador du tillkomst av allvarliga materiella skador, p.g.a. brand.

Vid immateriella eller materiella skador finns det risk att du ställs till svars.

**Kontakta en elinstallatör!**

\*) **Nödvändiga fackkunskaper för installationen**

För installationen måste man i synnerhet inneha fackkunskaper om de nedanstående områdena:

- de tillämpbara "5 säkerhetsbestämmelserna": Aktivering; säkra mot återinkoppling; fastställ spänningsfrihet; jordning och kortslutning, tack över eller spärra av angränsande spänningsförande komponenter
- välj lämpligt verktyg, lämpliga mätanordningar och ev. personlig skyddsutrustning
- utvärdera mätresultaten
- välj elektriskt installationsmaterial för att säkerställa avstängningsvillkoren
- IP-kapslingsklasser
- installation av det elektriska installationsmaterialet
- typ av distributionsnät (TN-system, IT-system, TT-system) och de respektive anslutningsvillkoren (traditionell nollning, skyddsjordning, nödvändiga extra åtgärder osv.).

**Anslutningsanvisningar för 4-vägs uttag Strömblock**

230 V ~ 16 A


Lämpligt för anslutning av de nedanstående kabeltyperna:

- H07RN-F3G1,5
- H07RN-F3G2,5

**Strömblocket** ska anslutas av en behörig fackman

med en trefadrig till-ledning enligt VDE 0100.

Skyddsledaren (grön-gul) måste anslutas till det delade uttaget. Det här uttaget är märkt med ⊕.



## Instrukcja obsługi Powerblock

PB PL 2015 DE / PB PL 2015 FR

**Wskazówka!**  
Instalacja dozwolona tylko osobom dysponującym odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w zakresie elektrotechniki!\*)

Poprzez nieprawidłową instalację narażają Państwo:

- swoje własne życie;
- życie użytkowników instalacji elektrycznej.

Dokonując nieprawidłowej instalacji, ryzykują Państwo wystąpienie poważnych szkód materialnych, np. w wyniku pożaru.

W przypadku szkód osobowych i materialnych grozi Państwu osobista odpowiedzialność.

**Należy zwrócić się do elektroinstalatora!**

\*) **Wymagana wiedza specjalistyczna do wykonania instalacji**

Do przeprowadzenia instalacji wymagana jest w szczególności następująca wiedza specjalistyczna:

- „5 zasad bezpieczeństwa”, które należy stosować: odłączyć od napięcia; zabezpieczyć przed ponownym włączeniem; potwierdzić brak napięcia; uziemnić i zewrzeć; osłonić lub odgrodzić sąsiadujące części będące pod napięciem
- wybór odpowiednich narzędzi, urządzeń pomiarowych i w razie potrzeby środków ochrony indywidualnej
- analiza wyników pomiarowych
- wybór materiału elektroinstalacyjnego w celu zabezpieczenia warunków wyłączenia
- stopnie ochrony IP
- montaż materiału elektroinstalacyjnego
- rodzaj sieci zasilającej (system TN, system IT, system TT) i wynikające z tego warunki podłączenia (klasyczne zerowanie, uziemienie ochronne, niezbędne środki dodatkowe itd.).

**Wskazówka dotycząca podłączenia 4-gniazdowego rozdzielacza**

**Powerblock**

230 V ~ 16 A

Nadaje się do podłączenia następujących typów przewodów:

- H07RN-F3G1,5
- H07RN-F3G2,5

Rozdzielacz gniazdowy **Powerblock**

musi zostać podłączony przez

autoryzowanego specjalistę za

pomocą trzyżyłowego przewodu

zasilającego zgodnie z

Przewód ochronny (zielono-

żółty) należy podłączyć do

przyporządkowanego zacisku.

Zacisk ten został również o

znacznik ⊕.

